



Parecer Técnico

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Supressão de Árvores

Nº 2017-12	Nome/Solicitante:	Centro Educacional Municipal João Pedreiro	
Endereço	Rua: Rua Canabrava nº 100 B: Centro		
Motivo	Indivíduo arbóreo		
Solicitação	15/02/2017	Vistoria	15/02/2017

Registro Fotográfico



Parecer Técnico: Conforme vistoria *in loco*, foi verificada um indivíduo da espécie conhecida popularmente como Pau d' água e esta danificando a caixa de passagem do esgoto da escola, pois foi plantada ao lado. Nesse sentido, a recomendação é a supressão IMEDIATA, a destoca do sistema radicular e a substituição por outra árvore, após a conclusão de tais procedimentos. O Material lenhoso deve ser destinado ao Viveiro Municipal.

Técnico Responsável: (Carimbar e assinar)

Medida compensatória: Efetuar o replantio de mudas na área interna da escola.

Anexos: